

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHORZOWIE

41 – 500 CHORZÓW
Centrala 32 2412 – 494/5

ul. Kazimierza Wielkiego 6
e-mail: psse.chorzow@sanepid.gov.pl

Chorzów, 2025-02-12

NS-HK.7011.2.19.2025

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
ul. Dąbrowskiego 113
41-500 Chorzów

DECYZJA NR 121.2025

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni za 2024 r.

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
- art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie

po przeprowadzeniu analizy:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań określonych w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie,

stwierdza

że w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. woda na pływalni w Kompleksie Sportowym „Hajduki” przy ul. Granicznej 92 w Chorzowie **spełniała** wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) i była przydatna do kąpiele.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni w Kompleksie Sportowym „Hajduki” przy ul. Granicznej 92 w Chorzowie, poprzez analizę parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań określonych w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, wyników badań wody na pływalni, zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przez zarządzającego pływalnią, a także zastosowanych metodyk referencyjnych analiz oraz wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie w 2024 r. Badania jakości wody na pływalni, w ramach kontroli wewnętrznej, wykonywane były przez akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie harmonogramem. Badania obejmowały jakość wody w niecce basenowej, z systemu cyrkulacji oraz z natrysków. Na podstawie

przedłożonych sprawozdań z badań nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów mikrobiologicznych. Dwukrotnie odnotowano przekroczenie wartości parametrycznej dla chloroformu w niecce basenowej oraz systemie cyrkulacji. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, pobrano próbki wody, które potwierdziły ich skuteczność. Zarządzający obiektem prowadził bieżącą obserwację wody na pływalni, systematycznie nadzorował i dokumentował pracę urządzeń rejestrujących pomiary jakości wody (m.in. chloru wolnego, pH, potencjału redox). W miejscu widocznym dla użytkowników obiektu zostały umieszczone komunikaty informujące o spełnianiu przez wodę wymagań określonych w ww. rozporządzeniu oraz ostatnia zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. Ponadto, powyższe informacje dostępne były na stronie internetowej obiektu.

W trzecim kwartale 2024 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych z niecki basenowej, systemu cyrkulacji oraz natrysków. Na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach ul. Banacha 4, Oddziału Laboratoryjnego Sekcji Badań Środowiskowych Zabrze ul. 3 Maja 64 oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach przy ul. Raciborskiej 39 stwierdzono, że woda spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

W maju 2024 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego pływalni, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że eksploatacja obiektu była prowadzona w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach, w terminie przewidzianym dla odwołania.
3. Złożenie oświadczenia musi być wniesione w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Powoduje to ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu SEKRETARIAT			
	Do wiadomości		Odpowiedź negatywna
	Proszę omówić		Odpowiedź pozytywna
	Przygotować odpowiedź		Proszę załatwić
X	Dołączyć do dokumentacji		
Data wpływu WPŁYNĘŁO			
Skierowano 12.02.2025			

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chorzowie
mgr Aneta Szczęśniak
/dokument podpisany elektronicznie/
2025-02-12

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów (e-Doręczenie)
2. NS-HK aa
EM