

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA BASENIE KS Hajduki

Ul. Graniczna 92

	BASEN	
OCENA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH		
DATA BADANIA	15.09.2025 r.	
OCENA PARAMETRÓW MIKROBIOLOGICZNYCH		
DATA BADANIA	15.09.2025 r.	
PARAMETRY ODBIEGAJACE OD WYMAGAŃ	Niecka basenu rekreacyjnego - przekroczenie chloroform 0,036 mg/l	
PODEJMOWANE DZIAŁANIA	Zastosowano dodatkową wymianę wody	

	SPEŁNIA WYMAGANIA
	WARUNKOWO SPEŁNIA WYMAGANIA
	NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ

Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).