

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA BASENIE KS Hajduki

Ul. Graniczna 92

	BASEN	
OCENA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH		
DATA BADANIA	08.01.2026 r.	
OCENA PARAMETRÓW MIKROBIOLOGICZNYCH		
DATA BADANIA	08.01.2026 r.	
PARAMETRY ODBIEGAJACE OD WYMAGAŃ		
PODEJMOWANE DZIAŁANIA		

	SPEŁNIA WYMAGANIA
	WARUNKOWO SPEŁNIA WYMAGANIA
	NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ

Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).