



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie

NS-HK.7011.2.2.2026
Chorzów, 2026-01-14

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
ul. Dąbrowskiego 113
41-500 Chorzów

DECYZJA Nr 14.2026

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni za 2025 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), po przeprowadzeniu analizy parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań określonych w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz, wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie stwierdza

że w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. woda na pływalni Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu przy pl. Powstańców Śląskich 1 w Chorzowie **warunkowo spełniała** wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) i była przydatna do kąpiei.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu przy pl. Powstańców Śląskich 1 w Chorzowie, poprzez analizę parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań określonych w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, wyników badań wody na pływalni, zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przez zarządzającego pływalnią, a także zastosowanych metodyk referencyjnych analiz oraz wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie w 2025 r. Badania jakości wody na pływalni, w ramach kontroli wewnętrznej, wykonywane były przez akredytowane laboratorium - J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 180, zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie harmonogramem. Badania obejmowały jakość wody w niecce basenowej, w nieckach basenowych

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Chorzowie
ul. Kazimierza Wielkiego 6
41-500 Chorzów
+48 32 241 24 94, 32 241 24 95, 32 444 15 60
adres e-mail: psse.chorzow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-48146-38554-BGDUR-27

wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny, z systemów cyrkulacji oraz z natrysków. Na podstawie przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody pobranych z niecek basenowych, systemów cyrkulacji oraz natrysków nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów mikrobiologicznych zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z pływalni. Ze względu na cyklicznie występujące przekroczenia wartości parametrycznej dla chloroformu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie wystosował pismo do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie o konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu doprowadzenie wartości parametrycznej chloroformu do stanu zgodnego z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Zarządca poinformował o podjętych działaniach m.in. dodatkowej dezynfekcji, wymianie wody, płukaniu filtrów, a także wymianie złoza filtra basenów perefłokowych.

Na pływalni prowadzona jest bieżąca obserwacja wody, systematycznie nadzorowana i dokumentowana praca urzędów rejestrujących pomiary jakości wody. W miejscu widocznym dla użytkowników obiektu zostały umieszczone komunikaty informujące o spełnianiu przez wodę wymagań określonych w ww. rozporządzeniu oraz ostatnia zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. Ponadto, powyższe informacje dostępne były na stronie internetowej obiektu. W przypadku stwierdzenia przekroczeń badanych parametrów, zarządca niezwłocznie przekazuje Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Chorzowie informacje o stwierdzonym przekroczeniu oraz o podjętych działaniach naprawczych.

W trzecim kwartale 2025 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych z niecek basenowych, systemów cyrkulacji oraz natrysków. Na podstawie sprawozdania z badań laboratoryjnych Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Gliwicach ul. Banacha 4, Oddziału Laboratoryjnego Sekcji Badań Środowiskowych Zabrze ul. 3 Maja 64 stwierdzono, że woda spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Na podstawie sprawozdania z badań Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach przy ul. Raciborskiej 39, stwierdzono ponadnormatywną wartość parametryczną dla chloroformu w niecce basenu pływakiego oraz systemie cyrkulacji. Zarządca przeprowadził działania naprawcze, jednak ponadnormatywne wartości chloroformu w niecce basenu pływakiego występują w dalszym ciągu.

Ze względu na stwierdzone przekroczenia wartości parametrycznej dla chloroformu orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach.

3. Złożenie oświadczenia musi być wniesione w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Powoduje to ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Chorzowie
mgr Aneta Szczęśniak
/dokument podpisany elektronicznie/
2026-01-14