

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA BASENIE Pl. Powstańców Śląskich 1

	BASEN	JACUZZI
OCENA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH		
DATA BADANIA	28.01.2026 r.	28.01.2026 r.
OCENA PARAMETRÓW MIKROBIOLOGICZNYCH		
DATA BADANIA	21.01.2026 r.	21.01.2026 r.
PARAMETRY ODBIEGAJĄCE OD WYMAGAŃ	- Niecka basenu rekreacyjnego - chloroform 0,049 mg/l - System cyrkulacji basenu rekreacyjnego - chloroform 0,046 mg/l	- Wanna A - chloroform 0,08 mg/l - Wanna B - chloroform 0,068 mg/l - System cyrkulacji wanień A i B - chloroform 0,078 mg/l
PODEJMOWANE DZIAŁANIA	Przechlorowanie filtra, dodatkowa wymiana wody, przygotowania do wymiany złoża	Całkowita wymiana wody Przechlorowanie filtra

	SPEŁNIA WYMAGANIA
	WARUNKOWO SPEŁNIA WYMAGANIA
	NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ

Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).