






# KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA BASENIE KS Hajduki

Ul. Graniczna 92

	BASEN	
OCENA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH		
DATA BADANIA	23.03.2026 r.	
OCENA PARAMETRÓW MIKROBIOLOGICZNYCH		
DATA BADANIA	23.03.2026 r.	
PARAMETRY ODBIEGAJACE OD WYMAGAŃ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Niecka basenu rekreacyjnego - chloroform 0,045 mg/l</li><li>• System cyrkulacji basenu rekreacyjnego - chloroform 0,042 mg/l</li><li>• Mikroorganizmy - 96/20</li></ul>	
PODEJMOWANE DZIAŁANIA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przechlorowanie filtra</li><li>• Dodatkowa wymiana wody</li></ul>	

	SPEŁNIA WYMAGANIA
	WARUNKOWO SPEŁNIA WYMAGANIA
	NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ

Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).